

**АКТ**  
**приема в эксплуатацию пожарного гидранта**

« 6 » 09 2019г.

г. Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСЧ-16 начальник караула старший лейтенант внутренней службы Битиев А.А., с одной стороны и представитель МОУ СОШ № 42 Хугаев М.Р., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что пожарный гидрант, установленный на водопроводе диаметром 150 по адресу: ул. Весенняя, 6 III № 1 технически исправен.  
(исправен, неисправен)

Расход воды на период испытания составил 70 л/с

Пожарный гидрант к эксплуатации пригоден  
(пригоден, не пригоден)

Замечания: \_\_\_\_\_

Подписи:

*Битиев А.А.*  
*Хугаев М.Р.*